



**DRAMOX**  
Aire acondicionado & Tratamiento de Agua

## PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO EQUIPO GENERADOR DE OZONO



En DRAMOX SAC es prioridad la satisfacción de nuestros clientes, toda adquisición de equipos generadores de ozono, son monitoreados periodicamente, así mismo se realizan mantenimientos garantizando el buen funcionamiento, para un óptimo beneficio.



# DRAMOX

Aire acondicionado & Tratamiento de Agua

## PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO



### 1 - Inspección General

Visualización externa e interna del equipo generador de Ozono. Inspección de daños o fallas electricas

### 2 - Cambio de Filtros y otros

Inspección y cambio de los filtros de agua como: sedimento o carbón activado según sea el caso.

### 3 - Parametros y limpieza

Inspección de fugas o perdidas de ozono que puedan dañar cualquiera de los elementos del ozono.

Revisión de las partes que componen el equipo:

- 1- Placa electrónica
- 2- Válvula solenoide
- 3- Cámara generadora de ozono
- 4- Circuito eléctrico
- 5- Fusible

### 4 - Desinfección en General

Limpieza y desinfección de todo el exterior del generador de ozono.

